

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА БП 96

Форма заказа

<u>БП96</u>	<u>х</u>	<u>х</u>	<u>х</u>	<u>х</u>	<u>х</u>	<u>х</u>
1	2	3	4	5	6	7

1. Тип прибора
2. Номинальное выходное напряжение (24 В или 36 В)
3. Количество каналов (1, 2 или 4)
4. Максимальный ток нагрузки на каждый канал
5. Способ монтажа (DIN или щитовое)
6. Дополнительная технологическая приработка 360час (360П)
7. Обозначение технических условий (ТУ)

Пример заказа

Базовое исполнение:

БП 96 – 24 – 4 – 80 – Ш – /-/ – ТУ 4229-018-13282997-02
1 2 3 4 5 6 7

Исполнение с учетом всех позиций формы заказа (специальное исполнение):

БП 96 – 24 – 4 – 80 – Ш – 360П – ТУ 4229-018-13282997-02
1 2 3 4 5 6 7