

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА БП 99

Форма заказа

<u>БП99</u>	<u>x</u>	<u>x</u>	<u>x</u>	<u>x</u>	<u>x</u>	<u>x</u>
1	2	3	4	5	6	7

1. Тип прибора
2. Номинальное выходное напряжение (24В или 36 В)
3. Количество каналов: 2
4. Максимальный ток нагрузки на каждый канал:
200 мА для 36 В
300 мА для 24 В
5. Способ монтажа – DIN
6. Дополнительная технологическая приработка 360час (360П)
7. Обозначение технических условий (ТУ)

Пример заказа

Базовое исполнение:

БП 99 – 24 – 2 – 300 – DIN – /-/ – ТУ 4229-025-13282997-01...
1 2 3 4 5 6 7

Исполнение с учетом всех позиций формы заказа (специальное исполнение):

БП 99 – 24 – 2 – 300 – DIN – /360П/ – ТУ 4229-025-13282997-01...
1 2 3 4 5 6 7